

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W
POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: Budowa budynku socjalno – biurowego Dom Sportowca – znak sprawy AM-ZP.271.12.2017.JZM

Zamawiający, Gmina Polanica-Zdrój informuje, iż do wyżej wymienionego zapytania zostały złożone pytania. W związku z tym Zamawiający przekazuje treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 – Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Odpowiedź – drzwi wejściowe: stolarka aluminiowa o współczynniku przenikania ciepła $U=2,0$ [W/m²*K] w kolorze imitującym drewno o wymiarach 100/200+40 oraz 0.90/210, Drzwi wewnętrzne - skrzydła drzwiowe pełne, ościeżnice drewniane, w przypadku drzwi do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności (szatnie, WC) skrzydło drzwiowe wyposażone w dolnej części w otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla zachowania przepływu powietrza. Kolor drewnopodobny.

Wymiary :

Parter – 90 x 210 x 8 szt.; 80 x 200 x 13 szt.;

Poddasze – 80 x 200 x 2 szt.; 90 x 210 x 3 szt.; 160 x 200 x 1 szt.

Stolarka okienna – izolacyjność cieplna poniżej 1,0 W/m²*K) . Okna uchylno-rozwieralne, wyposażone w nawiewniki nadokienne. W kolorze imitującym drewno.

Wymiary:

Parter – 90 x 60 x 4 szt.; 120 x 120 x 3 szt.; 90 x 120 x 2 szt.

Poddasze – 90 x 150 x 4 szt.

Okna i wyłazy dachowe 70 x 120 x 4 szt. - uchylne

Pytanie nr 2 – Prosimy o podanie kolorystyki elewacji zewnętrznej.

Odpowiedź – ściany zewnętrzne elewacji w kolorze: żółć piaskowa (dach w kolorze czerwonym)

Pytanie nr 3 - Prosimy o zamieszczenie zestawienia grzejników.

Odpowiedź –grzejnik płytowy (w projekcie INT-22V-60R) o mocy

Parter: 2 szt. X 855W; 1 szt. 218W, 1 szt. 300W, 1 szt. 488W, 1 szt. 684W, 1 szt. 2149W,
1 szt. 1025W

Poddasze: 2 szt. 1350W, 1 szt. 2150W, 2 szt. 488W,

Pytanie nr 4 - Prosimy o zestawienie wyposażenia z podaniem wymiarów oraz rodzaju materiały, z którego maja być wykonane

Odpowiedź - Ilości i rodzaj wyposażenia zostały podane w pozycji kosztorysowej nr 74 (Wyposażenie). Materiał – blaty, korpusy i fronty z płyty laminowanej o zwiększonej odporności na wysoką temperaturę, wilgoć i zarysowania z ciepłym odcieniem dębu.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.