

Pytania i odpowiedzi

Pytanie:

Czy pełne oznaczenie nowo dobranych pomp zawartych w projekcie to FLYGT NP. 3127.185LT/420 w wersji utwardzonej, tak jak aktualnie użytkowane urządzenia?

Odpowiedź:

Wskazane w projekcie pompy mają posiadać parametry techniczne równoważne pompom FLYGT NP. 3127.185LT/420 z podzespołami HARD-IRON (60hrc) tj. pracujące skutecznie przy minimalnym zużyciu podczas pompowania wody o bardzo dużym stężeniu gruboziarnistego piasku.